

Exempel på resultat av fuktmätning

Mätning

Fuktkontroll har utförts med Protimeter MMS2.

Resultat

Kontrollplatser		Resultat
Källarplan	Gillestuga	72 % RF
Källarplan	Gästrum	18,5% FK
Entréplan	Vardagsrum	64 % RF
Övervåning	Sovrum	13,2% FK

Kritisk värde

75% RF och 17% FK (*)

Kontrollpunkter som visar resultat över kritiskt värde riskerar att drabbas av mögel, röta och/eller avvikande lukt.

Bedömning/

Kommentar Resultatet i källarplanets Gästrum är över kritiskt värde.

* RF=Relativ fuktighet, FK=Fuktkvot